

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

## **Radiatore scaldasalviette Kelly lucido**

Identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Nome commerciale	Larghezze	Altezza
Kelly lucido	500-600	500-680-860-1220-1400-1770

### **Destinazione d'uso**

Radiatori per l'emissione di calore destinati all'installazione permanente in impianti di riscaldamento di edifici ad uso abitativo, alimentati da sorgente remota di acqua calda o vapore a temperatura minore di 120° C. (EN 442-1-2 dicembre 2004, EN 442-3 novembre 2004)

Nome del costruttore :

**Cordivari Srl Zona Industriale-Pagliare -64020 Morro D'Oro (TE)**

Sistema di attestazione

**Sistema 3.**

### **Laboratorio di Prova Notificato:**

**Politecnico di Milano – Dipartimento di Energia (Notified body number: 1695)**

secondo il sistema **3.** ha effettuato **prove di tipo secondo la Norma armonizzata UNI EN 442**

e ha rilasciato:

- **Determinazione della potenza termica di un corpo scaldante (Rapporto di prova ENE/MRT.EEC RAP-05168 del 06/12/2005 RAP-15075 del 24-03-2015)**
- **Prove di tenuta a pressione (Rapporto di prova ENE/MRT.EEC RAP-05168 del 06/12/2005 RAP-15075 del 24-03-2015)**
-

<b>Caratteristiche essenziali</b>	<b>Prestazione</b>		<b>Specifica tecnica armonizzata</b>
<b>Pressione massima di esercizio</b>	<b>8 bar</b>		<b>EN 442-1:2004</b>
<b>Tenuta alla pressione (prova di tenuta)</b>	<b>10,5 bar</b>		<b>Punto 5.2 norma EN 442-1:2004</b>
<b>Tenuta alla pressione (prova di resistenza alla pressione)</b>	<b>13,52 bar</b>		<b>Punto 5.3 norma EN 442-1:2004</b>
<b>Potenza termica nominale</b>	<b>Dimensioni in mm</b>	<b>Potenza termica in Watt</b>	<b>Punto 6 norma EN 442-1:2004</b>
	<i>500 x 500</i>	<i>208</i>	
	<i>500 x 680</i>	<i>259</i>	
	<i>500x 860</i>	<i>323</i>	
	<i>500 x 1220</i>	<i>434</i>	
	<i>500 x 1400</i>	<i>489</i>	
	<i>500 x 1770</i>	<i>624</i>	
	<i>600 x 1220</i>	<i>504</i>	
	<i>600 x 1400</i>	<i>584</i>	
<i>600 x 1770</i>	<i>726</i>		
<b>Durabilità (prova di aderenza)</b>	<b>NPD</b>		<b>UNI EN ISO 2409:2007</b>

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Morro D'oro il 13/05/2015 Rev. 01

L' Amministratore unico

Ercole Cordivari  
