

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

## **Radiatore scaldasalviette Babyla lucido e satinato**

Identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Nome commerciale	Larghezze	Altezza
Babyla verticale	600	1100-1500-1800
Babyla verticale	600	1100-1500-1800

### **Destinazione d'uso**

Radiatori per l'emissione di calore destinati all'installazione permanente in impianti di riscaldamento di edifici ad uso abitativo, alimentati da sorgente remota di acqua calda o vapore a temperatura minore di 120° C. (EN 442-1-2 dicembre 2004, EN 442-3 novembre 2004)

Nome del costruttore :

**Cordivari Srl Zona Industriale-Pagliare -64020 Morro D'Oro (TE)**

Sistema di attestazione

**Sistema 3.**

### **Laboratorio di Prova Notificato:**

**Politecnico di Milano – Dipartimento di Energia (Notified body number: 1695)**

secondo il sistema **3.** ha effettuato **prove di tipo secondo la Norma armonizzata UNI EN 442**

e ha rilasciato:

- **Determinazione della potenza termica di un corpo scaldante (Rapporto di prova ENE/MRT.EEC RAP-05903 del 30/11/2005)**
- **Prove di tenuta a pressione (Rapporto di prova ENE/MRT.EEC RAP-05903 del 30/11/2005)**

<b>Caratteristiche essenziali</b>	<b>Prestazione</b>		<b>Specifica tecnica armonizzata</b>
Pressione massima di esercizio	8 bar		EN 442-1:2004
Tenuta alla pressione (prova di tenuta)	10,5 bar		Punto 5.2 norma EN 442-1:2004
Tenuta alla pressione (prova di resistenza alla pressione)	13,52 bar		Punto 5.3 norma EN 442-1:2004
Potenza termica nominale verticale	<b>Dimensioni in mm</b>	<b>Potenza termica in Watt</b>	Punto 6 norma EN 442-1:2004
	600 x 1100 satinato	250	
	600 x 1500 satinato	357	
	600 x 1800 satinato	423	
	600 x 1100 lucido	233	
	600 x 1500 lucido	333	
	600 x 1800 lucido	395	

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Morro D'oro il 28/06/2013

L' Amministratore unico

Ercolo Cordivari  
